



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00473

№ ПС 009012

Срок действия с 20.12.2023 г. по 19.12.2028 г.

ОКПД2 25.11.23.119
код ЕКПС
код ТН ВЭД 9406903908

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «Группа компаний «Электрошит» - ТМ Самара».
Адрес: 443048, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Красноглинский,
п. Красная Глинка, кв-л 2, зд.37, офис 221. ОГРН: 1036300227787.
Телефон: +7(846) 277-74-44

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Группа компаний «Электрошит» - ТМ Самара».
Адрес: 443048, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Красноглинский,
п. Красная Глинка, кв-л 2, зд.37, офис 221. ОГРН: 1036300227787.
Телефон: +7(846) 277-74-44

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2025 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
E-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Модуль электротехнических блоков. Торговая марка СЭЩ. Продукция
изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 5280-156-
70937441-2011 «Модуль электротехнических блоков». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. 14.07.2022). IV (Четвертая) степень
огнестойкости здания (Таблица 21). Класс конструктивной пожарной
опасности — С0 (Таблица 22).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 1056/ТП-23, 1057/ТП-23 от
18.12.2023 г., Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ»,
аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5280-156-70937441-2011 «Модуль электротехнических
блоков».

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 С. А. Медведев

 В. Н. Слугин

