

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
координации строительного
контроля и комплектации
Департамента капитального
строительства ПАО «Россети»



А.В. Юрьев

27 » Декабрь 2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13-201/18

Срок действия с 27.12.2018 г. по 27.12.2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-298М на номинальное напряжение 6 - 10 кВ, номинальные токи 630-1000 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры окружающего воздуха при эксплуатации до минус 25°C), с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ-П5-10-20/1000У2 и разъединителем РВ СЭЩ®.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Группа Компаний «Электроцит» - ТМ Самара» (ЗАО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара»), 443048, Самара, посёлок Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электроцит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Группа Компаний «Электроцит» - ТМ Самара» (ЗАО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара»), 443048, Самара, посёлок Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электроцит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (с использованием ОПН, аттестованных в установленном порядке, с вакуумным выключателем типа ВВУ-СЭЩ-П5-10-20/1000У2, не предназначенным для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора, с разъединителем РВ СЭЩ®, не предназначенным для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд).