

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
технической политики
Департамента технической
политики ПАО «Россети»



А.Г. Картушин

« 25 »

мая

2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ИЗ-90/20**

Срок действия с 25.05.2020 г. по 25.05.2022 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Подстанции трансформаторные комплектные типа КТП-СЭЩ-К мощностью 25÷1000 кВА, на номинальное напряжение 6÷10 кВ, ток термической стойкости 20 кА в течение 1 с, ток электродинамической стойкости 51 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1
ТУ 3412-001-00110473-95 (изм.17)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электроцит – ТМ Самара» (г. Самара)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электроцит – ТМ Самара» (Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электроцит»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»