

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



А.М. Елифанов

« 28 » апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 28 » апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ № III-65/23 от 28.04.2023 г.

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 25.06.2003 (с дополнениями №ИД-171/17 от 25.12.2017 и №ИД-55/20 от 13.03.2020)

Срок действия с 28.04.2023 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 28.04.2028 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители серии РГП СЭЩ® на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 630, 1000 и 2000 А, токи термической стойкости 12,5, 20 и 31,5 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-053-00110473-2003 (с изм.8)

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара»
443048, Россия, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электроцит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара»
443048, Россия, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электроцит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключение без разрешения ПАО «Россети»