

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П.Ю. Корзунов

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

декабря 2020 г.

ПРОТОКОЛ № ПД-238/20 от 09.12.2020 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии №57-10 от 27.07.2010 и дополнению

Срок действия с 09.12.2020 г. по 09.12.2022 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители серии РН СЭЩ® на номинальное напряжение 220 кВ, номинальные токи 1250 А (ток термической стойкости 31,5 кА) и 2000 А (ток термической стойкости 40 кА), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-108-15356352-2008 (изм. №9)

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара»
443048, Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электроцит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)