

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «ИТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

« 12 » октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
по работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

« 25 » октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ № ИТ-147/17 от 25.10. 2017

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№22-10 от 09.04.2010, срок действия по 09.04.2015.

Срок действия с 25.10. 2017 по 24.10. 2022 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-70 на номинальное напряжение 6-10 кВ, номинальные токи 630-3150 А, токи термической стойкости 20-40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, с вакуумными выключателями типа ВВУ-СЭЩ-10 и ВВ/TEL-10 и на номинальный ток 4000 А (с принудительной вентиляцией), ток термической стойкости 50 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), с вакуумным выключателем типа ВВУ-СЭЩ-10-50/4000У2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд, не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»