

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

15 декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

15 декабря 2017 г.

ПРОТОКОЛ № ИТО-171/17 от 15.12. 2017 г.

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 25.06.2003, срок действия до 01.09.2013 и дополнению

Срок действия с 15.12. 2017 по 17.12. 2022

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители серии РГП СЭЩ® на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 1000 и 2000 А, токи термической стойкости 20 и 31,5 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

Адрес: 443048 Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»