

РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления технической
политики Департамента технической
политики ПАО «Россети»



А.М. Елифанов
2020 г.



А.Г. Картушин
«03» февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ № ИПД-18/20 от 03.02. 2020

по продлению срока действия Акта приемки №0405/3 от 06.04.2000
и дополнению

Срок действия с 03.02. 2020 по 03.02. 2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства комплектные распределительные серии СЭЩ-63 (К-63) на номинальные напряжения 6-10 кВ, номинальные токи 630-1600 А, токи термической стойкости 20 и 31,5 кА, климатических исполнений У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), с вакуумным выключателем серии ВВУ-СЭЩ-10
ТУ 3414-032-00110473-99 (изм.№ 17)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара
443048, Россия, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, корпус Заво-
доуправления ОАО «Электрощит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (без применения ячеек с ТСН; разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холодного хода трансформатора собственных нужд, не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения
без разрешения ПАО «Россети»