Общие параметры заказа

Наименование объекта		
№	Параметр		Значение параметра*
1	Номинальное напряжение, кВ	6	
		10	
2	Номинальный ток сборных шин, А	1000	
		1600	
		2000	
3	Ток термической стойкости, кА	20	
		25	
		31,5	
4	Напряжение питания привода выключателя, В	=220	
		~220	
5	Оперативное напряжение, В	=220	
		~220	
6	Вид поставки	Отдельными шкафами	
7	Климатическое исполнение	У3	
8	Дуговая защита	Дуга-МТ	
		Овод-М	
		Орион-ДЗ	
		Фототиристоры	
9	Твердая изоляция главных цепей	БССДЗ	
		Да	
		Нет	
10	Тип устройства РЗА	БМРЗ	
		Sepam	
		Micom	
		Siprotec	
		SPAC	
		БЭ2502	
		Сириус	
		ТОР	
		ТЭМП	
		Орион	
		УЗА	
11	Материал сборных шин	Медь	
12	Материал ошиновки шкафов	Медь	
13	Выкатной элемент	С выкатом на инвентарную тележку	

* При выборе значения параметра необходимо поставить знак "Х" или необходимое значение при отсутствии нужного варианта.

Дополнительные требования

Параметры шкафов СЭЩ-80-10Н

№	Параметр		Значение параметра*
14	Порядковый номер шкафа по плану		
15	Надпись на шкафу (назначение шкафа)		
16	Номер схемы главных цепей (по ТИ)		
17	Схема главных соединений		
18	Номинальный ток главных цепей шкафа, А		
19	Ток термической стойкости шкафа, кА		20
			25
			31,5
20	Наличие перефазировки в шкафу		
21	Тип выключателя		ВВУ-СЭЩ-П
			ВВМ-СЭЩ
			Другой
22	Параметры выключателя	Номинальное напряжение, кВ	6
			10
		Номинальный ток отключения, кА	20
			25
			31,5
		Номинальный ток, А	630
			1000
			1600
			2000
23	Наличие ТТ в фазах		A
			B
			C
24	Тип ТТ		ТПЛ-СЭЩ
25	Характеристики ТТ	Коэффициент трансформации	
		Отдельная обмотка ТТ для счетчика электроэнергии по схеме "звезда" ("неполная звезда"), класс точности	Нет
			0,2S
			0,2
			0,5S
			0,5
		Номинальная нагрузка, ВА	5
			10
			15
			20
			30
		Отдельная обмотка ТТ для амперметра и/или измерительного преобразователя по схеме "звезда"("неполная звезда"), класс точности	Нет
			Совместно со счетчиком
			0,2S
			0,2
			0,5S
			0,5
		Номинальная нагрузка, ВА	5
			10
			15
			20
			30
		Обмотка ТТ для устройств РЗА по схеме "звезда"("неполная звезда"), класс точности	Нет
			5P
			10P
		Номинальная нагрузка, ВА	5
			10
			15
			20
			30
		Обмотка ТТ для цепей дифференциальной токовой защиты или дополнительная (резервная) обмотка цепей РЗА по схеме "звезда" ("неполная звезда"), класс точности	Нет
			5P
			10P
		Номинальная нагрузка, ВА	5
			10
			15
			20
			30
		Обмотка ТТ для цепей питания устройств по схеме "неполный треугольник", класс точности	Нет
			5P
			10P
		Номинальная нагрузка, ВА	5
			10
			15
			20
			30
26	Тип ТН		НАЛИ-СЭЩ-
			ЗНОЛ-СЭЩ-
			Другой
27	Характеристики ТН	Класс точности	
		Номинальная нагрузка, ВА	
		Коэффициент трансформации	
28	Тип трансформатора собственных нужд		ТЛС-СЭЩ-
			Другой
29	Характеристики ТСН	Номинальная мощность, кВА	
30	Трансформатор тока нулевой последовательности		ТЗЛК-СЭЩ-
			Другой
31	Количество ТТНП		
32	Высоковольтный кабель		Тип
			Количество
33	Тип ОПН		ОПН-П
			ОПНп
			ОПН-РТ/TEL
			ОПН-П/ЗЗУ
			Другой
34	Блок-замок электромагнитной блокировки		на выкатной элемент
			на заземлитель
			на доступ в кабельный отсек
35	Тип устройства РЗА		
36	Тип счетчика электроэнергии		
37	Устройства индикации		Амперметр
			Вольтметр
38	Тип измерительного преобразователя		
39	Номер схемы РЗА		

План расположения шкафов СЭЩ-80-10С в ЗРУ

Опросный лист СЭЩ-80-10С

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Копировал

Формат А2х2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.