

Приложение Площадка обслуживания для приводов и клемных шкафов




Таблица 1

Высота фундамента, мм	1000	1200	1500
Исполнение площадки	-00	-01	-02
H ₁ , мм	500	700	1000
L, мм	1300	1550	1800
H, мм	1750	2000	2250
Масса, кг	108	152	175

Таблица 2

			-00	-01	-02
Позиция	Наименование	Марка	Количество		
1	Лестница	ЛС-92	1	1	1
2	Рама	Р-561	1	1	1
3	Труба	ТР-63	1	1	1
4	Труба	ТР-64	2	2	2
5	Перила	П-226	-	1	1
6	Перила	П-227	-	1	1
7	Болт М8х60	-	-	12	12
8	Гайка М8	-	-	12	12
9	Шайба 8	-	-	24	24
10	Шайба 8 (зровер)	-	-	12	12

Примечание:

1) Площадки поставляются только при наличии соответствующего требования в опросном листе на КТП СЭЩ Б(М).

2) *Плита УБК-5 в поставку не входит.

Рисунок 1 – Общий вид площадки

					ОГК.4 12.086 Т01 Приложение		Лист
Нов.		04.37-0303		13.10.22	Площадка обслуживания приводов и клемных шкафов		1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Копировал

Формат А4

Площадки обслуживания транспортируются в демонтируемом виде.
 Элементы площадок транспортируются в отдельных грузовых местах, перечень которых, указан в комплектационной ведомости на заказ.




Таблица 3

			-00	-01	-02
Позиция	Наименование	Марка	Количество		
11	Полоса	ПЛ-265	4	4	4
12	Полоса	ПЛ-266	2	2	2
13	Лист	ЛС-90	2	2	2
14	Лист	ЛС-91	1	1	1
15	Уголок	У-530	1	1	1
16	Уголок	У-531	2	2	2
17	Уголок	У-533	2	2	2
18	Уголок	У-534	2	2	2
19	Уголок	У-535	2	2	2
20	Уголок	У-518	1	1	1
21	Уголок	У-519	1	1	1
22	Уголок	У-536	4	4	4
	Болт М8х25	-	70	74	74
	Гайка М8	-	70	74	74
	Шайба 8	-	140	148	148
	Шайба 8 (гровер)	-	70	74	74

Примечание: Лестница и перила условно не показаны

Рисунок 2 – Вид поясняющий сборку площадки обслуживания

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата

Нав.	0437-0303	13.10.22	ОГК.412.086 Т01 Приложение Площадка обслуживания приводов и клемных шкафов		Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2

Над площадкой обслуживания может устанавливаться сетчатый защитный козырек (при наличии данного требования в ОЛ на КТП СЭЩ Б(М)).




Таблица 4

Поз.	Наименование	Марка	Кол.
23	Козырек	КЗ-15	1
24	Уголок	У-537	4
25	Болт М8х25	–	10
26	Гайка М8	–	10
27	Шайба 8	–	20
28	Шайба 8 (зровер)	–	10

Рисунок 3 – Установка защитного козырька на площадку обслуживания

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОГК.4 12.086 Т01 Приложение	Лист
04.37-0303		13.10.22			Площадка обслуживания приводов и клемных шкафов	3

Копировал

Формат А4