



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H17878

Срок действия с 30.08.2022 по 29.08.2025

№ 0022198

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Модуль электротехнических блоков двухэтажный, сейсмостойкостью 9 баллов по MSK-64. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.11.23-245-15356352-2022 «Модуль электротехнических блоков двухэтажный». Серийный выпуск.

код ОК
25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости», ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний» (в части сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД
9406903908

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара». ОГРН: 1036300227787, ИНН: 6313009980, КПП: 509950001. Адрес: 443048, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электрощит», телефон: (846) 277-74-44, адрес электронной почты: sales@electroshield.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара». ОГРН: 1036300227787, ИНН: 6313009980, КПП: 509950001. Адрес: 443048, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электрощит», телефон: (846) 277-74-44, адрес электронной почты: sales@electroshield.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Расчётно-экспериментальной оценки прочности на сейсмостойкость при динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 на высотной отметке до 10 м № 16Ц/22 РР от 06.07.2022, выданной Обществом с ограниченной ответственностью "Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний" (ООО "ЦКСИ") аттестат аккредитации RA.RU.21AG74 выдан 30 июня 2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

М.А. Шурпова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации