

РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»


П.Ю. Корсунов
«» 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
технической политики
Департамента технической
политики ПАО «Россети»


А.Г. Картушин
«» 25 мая 2020 г.

ПРОТОКОЛ № ИПД-97/20 от 25.05.2020 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№09-09 от 16.03.2009 и дополнению

Срок действия с 25.05.2020 г. по 25.05.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Подстанции комплектные трансформаторные марки СЭЩ блочные модернизированные типа КТП СЭЩ Б(М) на номинальное напряжение 35 кВ мощностью до 16000 кВА, ток термической стойкости 10 кА в течение 3 с, ток электродинамической стойкости 26 кА и на номинальные напряжения 110 и 220 кВ мощностью до 63000 кВА, ток термической стойкости 20 кА в течение 3 с, ток электродинамической стойкости 51 кА, климатического исполнения У, ХЛ и УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 27.11.4-234-15356352-2019 (изм.№24)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» (г. Самара)
443048, Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» (г. Самара)
443048, Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»