



РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления техниче-
ской политики Департамента тех-
нической политики ПАО «Россети»


А.М. Епифанов
« » 2020 г.



А.Г. Картушин
«20» января 2020 г.


ПРОТОКОЛ № ТПД-9/20 от 20.01. 2020

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 17.05.2000 и дополнению

Срок действия с 20.01. 2020 по 20.01. 2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства комплектные распределительные серии СЭЩ-59 (К-59) на номинальные напряжения 6-10 кВ, токи термической стойкости 20 и 31,5 кА, климатических исполнений У (номинальные токи 630-1600 А) и ХЛ (номинальные токи 630, 1000, 1600, 2000 и 3150 А), категории размещения 1, с вакуумным выключателем типа ВВУ-СЭЩ-10
ТУ 34 13.11378-89 (изм. №22)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара
443048, Россия, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, корпус Заводоуправления ОАО «Электроцит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара
443048, Россия, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, корпус Заводоуправления ОАО «Электроцит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (без применения ячеек с ТСН; разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холодного хода трансформатора собственных нужд; не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)