



ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(КЫРГЫЗСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

о признании утверждения типа средств измерений
№ 3790

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
ТШЛ-СЭЦ

обозначение типа

Трансформаторы тока

наименование средств измерений

производимых АО «ГК «Электроцит-ТМ Самара»

наименование производителя

г. Самара, Россия

территориальное место расположения производства

внесен в Государственный реестр средств измерений под № KG417/01.12.3790-
23 и допущен к применению в Кыргызской Республике на основании признания
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

наименование национального органа

Российской Федерации

по метрологии страны экспортера

Сроки проведения поверки:

- до 1000 В – один раз в 4 года;
- свыше 1000 В – при выпуске из производства и после ремонта.

Данный сертификат распространяется на средства измерений, произведенные
до конца срока действия (до 17.07.2027 г.) признаваемого свидетельства
(сертификата) об утверждении типа средств измерений.

Директор

М.П.



Б.А. Нурматов

« 30 » 11 2023 г.